


 PLANTA BAIXA DO ENTREFORRO  
ESCALA 1:75

LEGENDA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE COBRE - INTERLIGAÇÃO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA - VER DETALHE
	DIREÇÃO DO FLUXO DE AR DE INSUFLAÇÃO
	DIREÇÃO DO RETORNO DO AR

**NOTAS:**

- 1 - O MEMORIAL DESCRITIVO É NECESSÁRIO PARA A CORRETA INTERPRETAÇÃO DOS DESENHOS E DETALHAMENTOS.
- 2 - TODA E QUALQUER ALTERAÇÃO DEVE ATENDER AS NORMAS VIGENTES
- 3 - AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS. QUANDO NÃO ESPECIFICADAS.
- 4 - NOS LOCAIS ONDE NÃO É POSSÍVEL FAZER A DRENAGEM CORRETAMENTE SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA DE DRENO NA UNIDADE EVAPORADORA
- 5 - NÃO SE DEVE UTILIZAR ISOPOR NO ISOLAMENTO TÉRMICO.
- 6 - É RECOMENDÁVEL O PROJETO E A EXECUÇÃO DE UMA PLATAFORMA TÉCNICA DE FORMA A SE PREVENIR DANOS AS TELHAS E AO TELHADO. QUANDO NÃO POSSÍVEL A INSTALAÇÃO DESTA, UTILIZAR SUPORTES MODELO MÃO FRANCESA, FIXADAS NAS PAREDES, QUE COMPORTEM AS CONDENSADORAS.
- 7 - ISOLAR AS LINHAS DE LÍQUIDO E DE SUCCÃO DA RADIAÇÃO (ALÉM DE BEM ISOLADAS TERMICAMENTE) QUANDO ESTIVEREM EXPOSTAS AO SOL.
- 8 - A TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS EVAPORADORAS, DEVERÁ SER PASSADA PELO TELHADO DE MODO E EVITAR DANOS A ESTRUTURA DO TELHADO E DAS TELHAS, E AINDA SERÁ FEITA A CORRETA IMPERMEABILIZAÇÃO PARA SE EVITAR QUE SE TENHA VAZAMENTO DE ÁGUA PARA O INTERIOR DA ESTRUTURA.
- 9- A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVERÁ ACOMPANHAR A TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ LOCAL ADEQUADO PARA DESPEJO DA ÁGUA DE CONDENSADO.
- 10- A EVAPORADORA DEVERA SER FIXADA COM SUPORTE ADEQUADO A ALTURA MOSTRADA EM CORTE

00	06/05/2019	Emissão Inicial	Bernardo Frizero
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
LOCAL:	RUA HALFRED Nº 955 CENTRO - JUIZ DE FORA - MG		
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		
 <b>ENGTEC - PROJETOS DE ENGENHARIA</b> (32) 3017-4073 E-mail: contato@engtecpce.com Endereço: Rua. Dr. Romualdo, 342 São Mateus, Juiz de Fora - MG		RESPONSÁVEL TÉCNICO  <b>BERNARDO LOPES FRIZERO</b> ORE-AM 224010	
ASSUNTO:  <b>CORTE AA E DETALHES TÍPICOS</b>		ARQUIVO: <b>ENGTEC-P-GAMARAUF</b>	Nº PROJETO: <b>P-2019-054</b>
		DATA: <b>02/05/2019</b>	DESENHO: Lucas Marcatti
		ART: 14201900000000505410	ESCALA: INDICADA
			<b>02/05</b>