



CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

RUA HALFELD, 955 - FONE: 3313-4700
36016-000 JUIZ DE FORA

Ofício Nº 174/2022-DE ssb

Juiz de Fora, 13 de janeiro de 2022.

Excelentíssima Senhora
Margarida Salomão
Prefeita Municipal de Juiz de Fora



Assunto: **Encaminha Pedido de Informação nº 036/2022 - Fiscaliza/JF**

Senhora Prefeita,

Encaminhamos a Vossa Excelência, para os devidos fins, o Pedido de Informação nº 036/2022 - Fiscaliza/JF, de autoria da Mesa Diretora, aprovado em Reunião Plenária da Câmara Municipal de Juiz de Fora.

Atenciosamente,

Juraci Scheffer
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora



Proposição: PEDIF - PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Número: 000036/2022

APROVADO
Em: 12/01/2022

Juraci Scheffer
PRESIDENTE



O FiscalizaJF, serviço voltado à fiscalização do Poder Executivo Municipal, instituído pelo Ato da Mesa Diretora nº 205/2015, atendendo às Solicitações de nº 330 e 331, compareceu às Represas de São Pedro e Dr. João Penido, localizados respectivamente na rua Alameda Santo Antônio, 630, São Pedro e rua Eudócio Infante Viêira, Jardim Lermilage para fiscalizar as condições gerais dos locais. Durante a fiscalização foi apurado que:

- Ambas as represas estão com 100% da sua capacidade;
- Há presença de mato alto e animais peçonhentos em seus entornos;
- No entorno da barragem da represa Dr. João Penido há piezômetros para averiguar os impactos da água sobre o local;
- O extravasor de água da Represa Dr. João Penido deságua no rio Paraibuna com uma vazão de 5.000 l/s.

Requeremos, nos termos regimentais, que se oficie à Exma. Sra. Prefeita Municipal junto à CESAMA para que, no prazo legal definido no art. 47, inc. XIII, da Lei Orgânica Municipal, nos informe sobre:

- A periodicidade que é feita a capina nos locais e se há previsão de fazê-lo nos próximos dias;
- Qual a frequência de vistorias nos locais para analisar as condições das barragens;
- Qual o impacto da água sobressalente em seu local de desagüe;
- Qual a atual margem de segurança das represas para não haver transbordamento;
- Se é verificado periodicamente a existência de fissuras ou rachaduras na barragem das represas;
- Que nos sejam enviados os relatórios de monitoramento das barragens de todas as represas.

Palácio Barbosa Lima, 12 de janeiro de 2022.



Juraci Scheffer
Vereador Juraci Scheffer - PT



Antônio Santos de Aguiar
Vereador Dr. Antônio Aguiar -
DEM



Nilton Aparecido Militão
Vereador Nilton Militão - PSD



Aparecido Reis Miguel Oliveira
Vereador Cido Reis - PSB



José Márcio Lopes Guedes
Vereador Zé Márcio - PV