



Local: Uaps - São Pedro

Data: 29/01/2020

Relatório: UBS - Unidade Básica de Saúde

Área: Saúde

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	UBS São Pedro
Endereço	Rua João Louenço Kelmer, 1433
Bairro	São Pedro
CEP	36107-000
Telefone	(32)3690-7188
E-mail	Não informado.
Lei de criação	Não informado.
Informante/Cargo:	Michele Gonçalves Schepper/ Agente de saúde
Horário de Funcionamento	7:00-11:00 e 13:00-17:00
Horário de Atendimento	7:00-11:00 e 13:00-17:00

02 - Funcionários Efetivos

Médico Clínico	3	--
Médico Pediatra	2	--
Médico de Estratégia PSF	1	--
Outras especialidades médicas	1	Ginecologista.
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	2	--
Técnico de Enfermagem	4	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	1	--
Agente Comunitário de Saúde	7	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

03 - Funcionários Contratados por Tempo Determinado



Médico Clínico	--	Não há.
Médico Pediatra	--	Não há.
Médico de Estratégia PSF	--	Não há.
Outras especialidades médicas	--	Não há.
Psicólogo Clínico 30h	--	Não há.
Psicólogo Clínico 40h	--	Não há.
Cirurgião Dentista	--	Não há.
Auxiliar de Saúde Bucal	--	Não há.
Fonoaudiólogo	--	Não há.
Enfermeiro	--	Não há.
Técnico de Enfermagem	--	Não há.
Auxiliar de Enfermagem	--	Não há.
Farmacêutico	--	Não há.
Assistente Social	--	Não há.
Agente Comunitário de Saúde	--	Não há.
Assistente Administrativo 30h	--	Não há.
Assistente Administrativo 40h	--	Não há.
Professor de Educação Física	--	Não há.
Auxiliar de Laboratório	--	Não há.

04 - Outros Funcionários / Terceirizados

Porteiro	--	--
Auxiliar de Serviços Gerais	1	--
Vigilantes	--	--
Estagiários	--	--
Residentes	4	Sendo 1 assistente social, 1 profissional de Educação Física, 1 nutricionista, 1 psicólogo.

05 - Defasagem de funcionários

Licença remunerada servidores efetivos	--	Não há.
Licença não remunerada servidores efetivos	--	Não há.
Licença médica de servidores efetivos	--	Não há.
Licença médica de funcionários por tempo determinado	--	Não há.
Licença médica de servidores terceirizados	--	Não há.
Licença maternidade efetivos	--	Não há.
Licença maternidade servidores por tempo determinado	--	Não há.
Licença maternidade terceirizados	--	Não há.



06 - Deficiência no Quadro de Funcionários

Médico Clínico	--	Não há.
Médico Pediatra	--	Não há.
Médico de Estratégia PSF	8	Profissionais para comporem as equipes da Saúde da Família.
Outras especialidades médicas	--	Não há.
Psicólogo Clínico 30h	--	Não há.
Psicólogo Clínico 40h	--	Não há.
Cirurgião Dentista	--	Não há.
Auxiliar de Saúde Bucal	--	Não há.
Fonoaudiólogo	--	Não há.
Enfermeiro	2	--
Técnico de Enfermagem	2	--
Auxiliar de Enfermagem	--	Não há.
Farmacêutico	--	Não há.
Assistente Social	1	--
Agente Comunitário de Saúde	16	--
Assistente Administrativo 30h	--	Não há.
Assistente Administrativo 40h	1	Para atendimento ao público.
Professor de Educação Física	--	Não há.
Auxiliar de Laboratório	--	Não há.

07 - Infraestrutura

Proprietário do imóvel	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	
Sala de resíduos sólidos	Não	--
Administração e gerência	Sim	Compartilhada com a Sala de Marcação de Consultas.
Almoxarifado / Depósito de materiais	Sim	Atualmente apresenta problema de má ventilação no ambiente.
Área de compressor	Não	--
Área de espera	Sim	Muito reduzida, não atende a demanda da Unidade.
Área externa	Sim	--
Área externa para embarque de ambulâncias	Sim	--
Recepção	Não	Não possui.
Área de serviço	Não	--
Banheiro feminino para funcionários? Adaptado?	Não	Banheiro compartilhado (masculino e feminino), não adaptado para deficientes físicos.
Banheiro masculino para funcionários? Adaptado?	Não	Banheiro compartilhado (masculino e feminino), não adaptado para deficientes físicos.
Banheiro feminino para usuários? Adaptado?	Não	Banheiro compartilhado (masculino e feminino), não adaptado para deficientes físicos.
Banheiro masculino para usuários? Adaptado?	Não	Banheiro compartilhado (masculino e feminino), não adaptado para deficientes físicos.



Central de Marcação de Consultas CMC	Sim	Sala compartilhada com a Administração e Gerência da Unidade. Apresenta problemas de má ventilação, espaço reduzido e presença de cupins no forro do teto.
--------------------------------------	-----	---

08 - Área de Esterilização (CME)

Sala de recepção, lavagem e descontaminação	Sim	--
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Sim	Espaço físico reduzido.

09 - Condições Físicas

Sala de utilidades	Não	--
Consultório ginecológico	Sim	Má ventilação, presença de cupins no forro do teto.
Consultórios Médicos	Sim	Má ventilação, presença de cupins no forro do teto.
Copa e Cozinha	Sim	Há infiltração, mofo nas paredes, basculante sem vidros, piso gasto e quebrado.
Depósito de material de limpeza / área de serviço	Sim	Boas condições, espaço adequado.
Farmácia	Não	Funciona na Farmácia Universitária.
Área de dispensação de medicamentos	Sim	Funciona na Farmácia Universitária.
Sala de estocagem de medicamentos	Sim	Funciona na Farmácia Universitária.
Possui ar-condicionado?	Não	Não possui.
Sala de acolhimento multiprofissional	Sim	Boas condições.
Sala de agente comunitário de saúde	Sim	Janela voltada para o pátio da escola, barulho recorrente; além disso, o espaço é muito reduzido e o sol invade o ambiente, ocasionando calor excessivo.
Sala de coleta	Sim	Boas condições.
Sala de curativos	Sim	Muito apertado.
Sala de preparo	Não	--
Sala de inalação coletiva	Sim	Presença de mofo nas paredes.
Sala de observação	Sim	Presença de mofo nas paredes. Além disso, o espaço é compartilhado com a sala de inalação coletiva.
Sala de procedimento	Sim	Presença de mofo nas paredes. Além disso, o espaço é compartilhado com a sala de inalação coletiva.
Sala de vacinas	Sim	Boas condições.
Possui geladeira específica para vacinas?	Sim	Boas condições.
Sala para segmento farmacoterapêutico	Não	--



Sala de emergência	Sim	Usada de forma compartilhada na Sala de Observação.
Equipamento de TI	Sim	Equipamentos novos e em boas condições (computadores).

10 - Práticas Integrativas e comunitárias

Insumos em quantidade suficiente para o desenvolvimento regular das ações de saúde	Não	Faltam materiais de escritório e receituários médicos;
Condições desses insumos	Insuficientes para o desenvolvimento regular das ações de saúde.	
Insumos para atividade educativa e expediente da Unidade	Sim	--
Condições desses insumos	Boas condições.	
Materiais e insumos para os agentes comunitários de saúde	Não	Faltam principalmente materiais de escritório e protetor solar (para realização de trabalho externo).
Condições desses insumos	Quantidade insuficiente.	
Insumos e medicamentos para urgência e emergência	Sim	--
Condições desses insumos	Boas condições.	
Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Sim	--
Condições desses medicamentos	Boas condições.	
Os medicamentos recebidos no decorrer do ano passado foram suficientes?	Não	--
Os medicamentos recebidos durante este ano foram suficientes?	Não	--
Se não, liste os medicamentos que faltaram	Faltam principalmente antibióticos.	
Qual(is) a(s) maior(es) demanda(s) de atendimento da Unidade? (dengue, febre, dor de garganta, etc.)	Tratamento de combate à hipertensão e diabetes, além de cuidados para a saúde mental.	
No ano anterior e no ano corrente os kits ou as fitas para aferição de glicemia foram fornecidos em quantidades suficientes?	Não	Não foi recebido o referido insumo em 2019.

11 - Infraestrutura e Equipamentos Odontológicos

Possui consultório odontológico?	Não	--
----------------------------------	-----	----



Condições do consultório	--	
Insumos odontológicos	Não	--
Condições desses insumos	--	
Material impresso para o desenvolvimento regular das ações em saúde bucal	Não	--
Condições desse material	--	
Possui raio-x dentário?	Não	--
Condições do equipamento	--	

12 - Equipamentos

Reanimador pulmonar (ambu)	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	
Desfibrilador	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	
Ar condicionado	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	
Ventiladores	Sim	Os poucos ventiladores que existem na Unidade são de propriedade dos próprios funcionários.
Condições do equipamento	Não informado.	

13 - Acessibilidade

Estrutura física para pessoas com deficiência	Não	--
Condições da estrutura física para pessoas com deficiência	Não há.	
Estacionamento	Sim	--
Condições do Estacionamento	Boas condições.	
Faixa de pedestres	Sim	--
Condição da faixa de pedestres	Boas condições.	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	--
Condições da placa ou totem	Razoáveis. Está gasta devido à ação do tempo.	
Poluição sonora no entorno da UAPs	Sim, devido ao trânsito na avenida que margeia a Unidade.	
Possui rampas / corrimão?	Não	--
A largura das portas comporta cadeiras de roda?	Sim	--

14 - Estrutura e Serviços Oferecidos

É feito arquivamento de prontuários?	Sim	Os prontuários são eletrônicos.
Tempo de armazenamento dos registros	10 anos. Após esse período, as informações são encaminhada para o arquivo morto.	



Tempo de armazenamento das prestações de conta	Não informado.	
Serviço de controle ao tabagismo	Sim	--
Serviço de atenção ao pré-Natal, Parto e Nascimento	Sim	--
Serviço de posto de coleta de materiais biológicos	Sim	--
Serviço de atenção ao paciente com tuberculose	Sim	--
Estratégia de Saúde da Família	Sim	Existem grupos preventivos (Controle de peso, Caminhada, dentre outros).
Número de Equipes do Programa de Saúde da Família	1	--
Possui equipe do Programa de Agentes Comunitários	Sim	--
Número de Equipes do Programa de Agentes Comunitários	1	É composta por 7 agentes, 1 enfermeiro, 1 médico e 1 técnica de enfermagem e uma assistente social
Possui programa Mais Médicos?	Sim	--
Quantos médicos vinculados ao Programa?	1	--

15 - Ações de Promoção de Saúde

Ações em grupos educativos e terapêuticos	Sim	Há grupos de pacientes (combate à hipertensão e ao diabetes);
Climatério	Não	--
Controle da tuberculose	Sim	--
Controle de vacinação	Sim	--
Desnutrição infantil	Não	--
Eliminação da hanseníase	Sim	--
Notificação de maus tratos	Sim	--
Orientação sobre drogas	Sim	Realizado em escolas.
Pré-Natal	Sim	--
Prevenção de DSTs	Sim	--
Saúde Bucal	Não	--
Vigilância ambiental e epidemiológica	Sim	--

16 - Ações Educativas em Saúde

Grupo de amamentação	Sim	Realizado por residentes multiprofissionais.
Grupo de gestantes	Sim	--
Grupo de hipertensos	Sim	--
Grupo dos Diabéticos	Sim	--
Planejamento familiar	Sim	Direitos reprodutivos.



Saúde da criança	Sim	--
Saúde da mulher	Sim	--
Possui outros grupos? Quais?	Não	Grupo de caminhada, composto por pacientes, além de um professor da UFJF e residentes.

17 - Gestão Democrática

Recursos financeiros recebidos no ano passado	--	--
Recursos financeiros recebidos neste ano	--	--
Destinação da verba	--	
Há manutenção preventiva de equipamentos?	Sim	São realizados sob demanda.
Há manutenção preventiva de equipamentos odontológicos?	Não	A unidade não dispõe de tais equipamentos.
Há manutenção preventiva de materiais médicos?	Sim	São realizados sob demanda.
Há manutenção de rotina de equipamentos?	Sim	São realizados sob demanda.
Há recolhimento adequado do lixo?	Sim	--
Há coleta seletiva de lixo?	Não	--
Há recolhimento adequado do lixo?	--	Sim. A Unidade realiza separação do lixo comum do lixo hospitalar.
Alvará de funcionamento em dia?	Não	Não informado.
Alvará do Corpo de Bombeiros em dia?	Não	Não informado.
Alvará da Vigilância Sanitária em dia?	Não	Não informado.
Extintores de incêndio?	Sim	Boas condições.
Extintores no prazo de validade?	Sim	--
Possui videomonitoramento?	Não	--
Possui saída de emergência	Não	--



Qual a necessidade mais urgente do equipamento?	A Unidade Básica de Saúde apresenta diversas necessidades, as quais dividem-se em três grupos: estrutura física, corpo de funcionários e materiais para realização das atividades de rotina. Em relação à estrutura física, o espaço é insuficiente frente à demanda de usuários: cômodos apertados, falta de corrimões, tanto nas paredes quanto na escada de acesso ao segundo andar; banheiros sem estrutura adequada (falta de assentos nos vasos sanitários); o piso da unidade está extremamente gasto; presença de mofo nas paredes; ventilação inadequada (resultando em calor excessivo); cupins nos forros; mau cheiro e invasão constante de esgoto na sala de curativo; algumas pias estão sem azulejo e na copa/cozinha há janela basculante sem vidro. Também destaca-se o mobiliário (com destaque para os assentos das áreas de espera) muito antigos e em quantidade insuficiente. Em relação ao corpo de funcionários, este encontra-se defasado, seja na parte administrativa (faltam recepcionistas), seja na parte clínica (precisam-se de clínico geral, oftalmologista, cardiologista, ortopedista e otorrinolaringologista). Também há demanda de materiais de escritório básicos, como papel ofício, pranchetas, receituários impressos, bem como de alguns equipamentos, como por exemplo, computadores (três a quatro unidades), além da compra de aparelhos que possam dissipar o calor (ar condicionado e ventiladores de teto).
--	---



Fachada da UBS São Pedro e estacionamento anexo



Letreiro indicativo desgastado pela ação do tempo



Área de espera com espaço físico reduzido



Área de espera reduzida e com assentos inapropriados



Aspecto do piso e falta de azulejo na estrutura da pia



Desgaste no piso do consultório médico



Desgaste no piso e presença de mofo nas paredes



Presença de mofo nas paredes



Desgaste no forro do teto e presença de cupim



Ausência de espaço físico para armazenamento de materiais



Sala compartilhada com má ventilação e calor excessivo



Banheiro de usuários sem assento



Janela basculante sem vidro



Pia sem azulejo



Copa com espaço reduzido



Acúmulo de materiais devido à falta de espaço físico