



Local: UBS Santo Antônio

Data: 07/02/2020

Relatório: UBS - Unidade Básica de Saúde

Área: Saúde

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	UBS Santo Antônio	
Endereço	Rua Pedro Trogo, 285	
Bairro	Santo Antônio	
CEP	36071-410	
Telefone	(32)3690-7755	
E-mail	uaps.santoantonio@pjf.mg.gov.br	
Lei de criação	Decreto 2790/1982	
Fundação	16/09/1982	--
Informante/Cargo:	Ligia Carvalho (enfermeira) Luana Torres (supervisora) Maria Célia (técnica de enfermagem)	
Horário de Funcionamento	7:00 - 11:00 13:00 - 17:00	
Horário de Atendimento	7:00 - 11:00 13:00 - 17:00	

02 - Funcionários Efetivos

Médico Clínico	2	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	2	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	1	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	3	--
Técnico de Enfermagem	3	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	1	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	20	São 2 equipes com 7 membros e 1 equipe com 6 membros
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--



Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

03 - Funcionários Contratados por Tempo Determinado

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	--	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

04 - Outros Funcionários / Terceirizados

Porteiro	--	--
Auxiliar de Serviços Gerais	1	Sob regime de contrato.
Vigilantes	--	--
Estagiários	5	Estagiários dos cursos de Medicina e Enfermagem.
Residentes	--	--

05 - Defasagem de funcionários

Licença remunerada servidores efetivos	--	--
Licença não remunerada servidores efetivos	--	--
Licença médica de servidores efetivos	--	--
Licença médica de funcionários por tempo determinado	--	--
Licença médica de servidores terceirizados	--	--
Licença maternidade efetivos	--	--



Licença maternidade servidores por tempo determinado	--	--
Licença maternidade terceirizados	--	--

06 - Deficiência no Quadro de Funcionários

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	1	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	--	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	1	Para atuar na recepção.
Professor de Educação Física	1	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

07 - Infraestrutura

Proprietário do imóvel	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	
Sala de resíduos sólidos	Não	Há apenas um carrinho para armazenamento para o lixo hospitalar.
Administração e gerência	Não	Não há uma sala específica.
Almoxarifado / Depósito de materiais	Sim	Más condições; pequeno espaço físico, mofo nas paredes
Área de compressor	Sim	--
Área de espera	Sim	--
Área externa	Sim	--
Área externa para embarque de ambulâncias	Não	--
Recepção	Sim	--
Área de serviço	Sim	A área é descoberta.
Banheiro feminino para funcionários? Adaptado?	Não	O banheiro não é adaptado.
Banheiro masculino para funcionários? Adaptado?	Não	O banheiro não é adaptado.



Banheiro feminino para usuários? Adaptado?	Não	O banheiro não é adaptado.
Banheiro masculino para usuários? Adaptado?	Não	O banheiro não é adaptado.
Central de Marcação de Consultas CMC	Sim	--

08 - Área de Esterilização (CME)

Sala de recepção, lavagem e descontaminação	Não	--
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Sim	Não tem autoclave na sala; sala pouco utilizada (baixa demanda)

09 - Condições Físicas

Sala de utilidades	Não	--
Consultório ginecológico	Sim	Problemas com defeito no sonar; deficiência de equipamentos
Consultórios Médicos	Sim	Há infiltração nas paredes, gerada principalmente pelo calor excessivo
Copa e Cozinha	Sim	Muito calor; pouca ventilação
Depósito de material de limpeza / área de serviço	Sim	Localiza-se em uma área externa; atendem à unidade de forma satisfatória.
Farmácia	Sim	Mofo e infiltração nas paredes.
Área de dispensação de medicamentos	Sim	Local é muito abafado, além de apresentar mofo e infiltração nas paredes.
Sala de estocagem de medicamentos	Sim	Fica dentro da farmácia; há mofo nas paredes e pouca ventilação no ambiente.
Possui ar-condicionado?	Não	--
Sala de acolhimento multiprofissional	Sim	É adaptado nos consultórios de enfermagem; faltam equipamentos básicos, como por exemplo, termômetro.
Sala de agente comunitário de saúde	Sim	Adaptado na sala de reuniões.
Sala de coleta	Sim	É improvisado na sala de injeção.
Sala de curativos	Sim	Boas condições.
Sala de preparo	Não	--
Sala de inalação coletiva	Não	--
Sala de observação	Não	--
Sala de procedimento	Não	--
Sala de vacinas	Sim	Falta aparelho de ar condicionado para funcionamento adequado da sala; como consequência, a câmara de armazenamento de vacinas teve que ser retirada do local.



Possui geladeira específica para vacinas?	Não	Não possui, apesar de disponibilizada uma unidade pela Prefeitura (foi retirada da UBS devido à ausência de ar condicionado na sala de vacinas).
Sala para segmento farmacoterapêutico	Não	--
Sala de emergência	Não	--
Equipamento de TI	Sim	Condições ruins; computadores obsoletos afetam diretamente o atendimento; são lentos e em muitos casos já não suportam os programas mais atuais.

10 - Práticas Integrativas e comunitárias

Insumos em quantidade suficiente para o desenvolvimento regular das ações de saúde	Não	Faltam, dentre outros materiais, papel toalha; destaca-se também a má qualidade do material de escritório.
Condições desses insumos	Apresentam baixa qualidade.	
Insumos para atividade educativa e expediente da Unidade	Não	--
Condições desses insumos	Más condições.	
Materiais e insumos para os agentes comunitários de saúde	Não	--
Condições desses insumos	Faltam repelentes para os agentes de saúde.	
Insumos e medicamentos para urgência e emergência	Sim	--
Condições desses insumos	Boas condições.	
Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Não	Faltam, dentre outros medicamentos, a Losartana (antihipertensivo).
Condições desses medicamentos	Boas condições.	
Os medicamentos recebidos no decorrer do ano passado foram suficientes?	Sim	--
Os medicamentos recebidos durante este ano foram suficientes?	Sim	--
Se não, liste os medicamentos que faltaram	--	
Qual(is) a(s) maior(es) demanda(s) de atendimento da Unidade? (dengue, febre, dor de garganta, etc.)	Varia conforme a estação do ano: há época em que a demanda é maior para casos de conjuntivite; em outras, virose;	



No ano anterior e no ano corrente os kits ou as fitas para aferição de glicemia foram fornecidos em quantidades suficientes?	Não	Apesar da UBS em questão possuir aparelhos para aferição de diabetes, há falta das fitas para aferição;
--	-----	---

11 - Infraestrutura e Equipamentos Odontológicos

Possui consultório odontológico?	Sim	--
Condições do consultório	Más condições: há infiltração nas paredes, compressor apresenta defeitos constantes.	
Insumos odontológicos	Sim	--
Condições desses insumos	Boas condições.	
Material impresso para o desenvolvimento regular das ações em saúde bucal	Não	Não informado.
Condições desse material	Não informado.	
Possui raio-x dentário?	Não	Não informado.
Condições do equipamento	Não informado.	

12 - Equipamentos

Reanimador pulmonar (ambu)	Sim	--
Condições do equipamento	Funciona manualmente, dado que não há o balão de oxigênio.	
Desfibrilador	Não	--
Condições do equipamento	--	
Ar condicionado	Não	--
Condições do equipamento	Necessita-se urgência de pelo menos uma unidade (para funcionamento adequado da sala de vacinas).	
Ventiladores	Não	--
Condições do equipamento	Existem apenas unidades que são próprias dos funcionários.	

13 - Acessibilidade

Estrutura física para pessoas com deficiência	Sim	--
Condições da estrutura física para pessoas com deficiência	Parcialmente. Os atendimentos a tal público são feitos todos na sala de curativo. Ainda assim o cômodo apresenta espaço inadequado.	
Estacionamento	Não	--
Condições do Estacionamento	Não há.	
Faixa de pedestres	Sim	--
Condição da faixa de pedestres	Regular. A pintura encontra-se desgastada.	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	--
Condições da placa ou totem	Boas condições.	



Poluição sonora no entorno da UAPS	Sim, devido ao tráfego de veículos nas proximidades.	
Possui rampas / corrimão?	Sim	Existem apenas duas rampas que dão acesso à Unidade. Não há corrimãos.
A largura das portas comporta cadeiras de roda?	Não	--

14 -

Estrutura e Serviços Oferecidos

É feito arquivamento de prontuários?	Sim	--
Tempo de armazenamento dos registros	Indeterminado.	
Tempo de armazenamento das prestações de conta	Indeterminado.	
Serviço de controle ao tabagismo	Sim	É realizado apenas o atendimento médico e o encaminhamento às unidades específicas
Serviço de atenção ao pré-Natal, Parto e Nascimento	Sim	--
Serviço de posto de coleta de materiais biológicos	Sim	--
Serviço de atenção ao paciente com tuberculose	Sim	Há tratamento e medicação, além do tratamento domiciliar;
Estratégia de Saúde da Família	Sim	--
Número de Equipes do Programa de Saúde da Família	3	Três equipes completas compostas por agentes de saúde, médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.
Possui equipe do Programa de Agentes Comunitários	Sim	--
Número de Equipes do Programa de Agentes Comunitários	3	--
Possui programa Mais Médicos?	Sim	--
Quantos médicos vinculados ao Programa?	1	--

15 -

Ações de Promoção de Saúde

Ações em grupos educativos e terapêuticos	Não	--
Climatério	Sim	--
Controle da tuberculose	Sim	--
Controle de vacinação	Sim	--
Desnutrição infantil	Sim	Há acompanhamento da criança (programa de puericultura).
Eliminação da hanseníase	Sim	--
Notificação de maus tratos	Sim	--
Orientação sobre drogas	Sim	Apoio dos CAPS (através de psiquiatra); indica-se medicação e encaminhamento



Pré-Natal	Sim	--
Prevenção de DSTs	Sim	--
Saúde Bucal	Sim	--
Vigilância ambiental e epidemiológica	Sim	--

16 - Ações Educativas em Saúde

Grupo de amamentação	Sim	--
Grupo de gestantes	Sim	--
Grupo de hipertensos	Sim	--
Grupo dos Diabéticos	Sim	--
Planejamento familiar	Sim	--
Saúde da criança	Sim	--
Saúde da mulher	Sim	--
Possui outros grupos? Quais?	Sim	Grupo de caminhada, ginástica na praça, artesanato...

17 - Gestão Democrática

Recursos financeiros recebidos no ano passado	--	Não informado.
Recursos financeiros recebidos neste ano	--	Não informado.
Destinação da verba	Não informado.	
Há manutenção preventiva de equipamentos?	Sim	Na autoclave, a manutenção é realizada 1 vez ao mês; em relação aos demais equipamentos, a manutenção é realizada sob demanda.
Há manutenção preventiva de equipamentos odontológicos?	Sim	Sim (autoclave, com realização de manutenção mensal); demais equipamentos são feitas sob demanda.
Há manutenção preventiva de materiais médicos?	Sim	Do aparelho de pressão.
Há manutenção de rotina de equipamentos?	Não	--
Há recolhimento adequado do lixo?	Sim	Periodicidade semanal.
Há coleta seletiva de lixo?	Sim	Há coleta dos resíduos hospitalares;
Há recolhimento adequado do lixo?	--	Sim.
Alvará de funcionamento em dia?	Não	Não informado.
Alvará do Corpo de Bombeiros em dia?	Não	Não informado.
Alvará da Vigilância Sanitária em dia?	Não	Não informado.
Extintores de incêndio?	Sim	--



Extintores no prazo de validade?	Não	Está vencido.
Possui videomonitoramento?	Não	--
Possui saída de emergência	Não	--
Qual a necessidade mais urgente do equipamento?	A unidade apresenta diversos pontos de melhoria, dentre os quais englobam problemas estruturais, como a presença de mofo no teto e nas paredes; falta de equipamentos, como por exemplo, ventiladores (a fim de minimizar o calor excessivo que afeta diretamente o desempenho laboral dos funcionários), ao menos um aparelho de ar condicionado para ser instalado na sala de vacinas, computadores mais modernos para atendimento adequado dos pacientes e substituição de alguns armários de arquivo que estão danificados. Em relação à falta de funcionários, a UBS apresenta demanda frente à falta de assistente administrativo para trabalhar na recepção e outro específico para atuar na Central de Marcação de Consultas. Também há urgência para contratação de agentes de vigilância (porteiros) e segurança, dado o histórico de agressões (físicas e verbais) sofridas pelo corpo de funcionários do local. Por fim, a unidade sofre com a dificuldade para agendamento de consultas no sistema (devido a baixa oferta), o que torna-se comum a perda de prazo para se marcar cirurgias e demais procedimentos para os usuários.	



Área de espera dos pacientes é pequena



Cobertura inadequada (gera acúmulo de calor)



Parede sem azulejos próximo à janela basculante



Parede apresenta rachaduras



Presença de mofo nas paredes, além de um armário danificado pela ferrugem



Presença de mofo no consultório odontológico



Presença de mofo nas paredes de um dos consultórios



Forro do teto danificado




Paredes com presença de mofo e descascando



Banheiro de pacientes não é adaptado



Arquivo com gaveta danificada




Porta de acesso a um dos banheiros sem fechadura



Porta danificada



Sala de vacinas sem ar condicionado e câmara adequada



Recepção sem a presença de funcionário adequado



Ventilador particular usado para amenizar o calor na UBS



Equipamentos danificados pelo excesso de uso