



Local: UBS Santos Dumont

Data: 24/03/2022

Relatório: UBS - Unidade Básica de Saúde

Área: Saúde

01 - Dados do Equipamento

Equipamento	UBS Santos Dumont
Endereço	Rua Alvaro José Rodrigues, 75
Bairro	Santos Dumont
CEP	36038-030
Telefone	(32)3690-7756
E-mail	ubssantosdumont.pjf@gmail.com
Lei de criação	Não informado
Informante/Cargo:	Silvana Aparecida de Castro
Horário de Funcionamento	7:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Horário de Atendimento	7:00 - 11:00 13:00 - 17:00

02 - Funcionários Efetivos

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	3	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	3	--
Técnico de Enfermagem	3	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	8	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	--	--
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--



03 - Funcionários Contratados por Tempo Determinado

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	--	--
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	1	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	--	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	1	Recepcionista
Professor de Educação Física	--	--
Auxiliar de Laboratório	--	--

04 - Outros Funcionários / Terceirizados

Porteiro	--	--
Auxiliar de Serviços Gerais	1	Profissional da limpeza
Vigilantes	--	--
Estagiários	--	--
Residentes	--	Não informado.

05 - Defasagem de funcionários

Licença remunerada servidores efetivos	1	Técnico em enfermagem (licença para tratamento da saúde mental).
Licença não remunerada servidores efetivos	--	--
Licença médica de servidores efetivos	--	--
Licença médica de funcionários por tempo determinado	1	Médica (licença gestacional)
Licença médica de servidores terceirizados	--	--
Licença maternidade efetivos	--	--
Licença maternidade servidores por tempo determinado	--	--
Licença maternidade terceirizados	--	--



06 - Deficiência no Quadro de Funcionários

Médico Clínico	--	--
Médico Pediatra	--	--
Médico de Estratégia PSF	1	Para suprir médica em licença gestacional
Outras especialidades médicas	--	--
Psicólogo Clínico 30h	--	--
Psicólogo Clínico 40h	--	--
Cirurgião Dentista	--	--
Auxiliar de Saúde Bucal	--	--
Fonoaudiólogo	--	--
Enfermeiro	--	--
Técnico de Enfermagem	2	--
Auxiliar de Enfermagem	--	--
Farmacêutico	--	--
Assistente Social	--	--
Agente Comunitário de Saúde	9	--
Assistente Administrativo 30h	--	--
Assistente Administrativo 40h	1	--
Professor de Educação Física	--	Recepcionista
Auxiliar de Laboratório	--	--

07 - Infraestrutura

Proprietário do imóvel	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora	
Sala de resíduos sólidos	Sim	--
Administração e gerência	Sim	--
Almoxarifado / Depósito de materiais	Sim	--
Área de compressor	Não	--
Área de espera	Sim	--
Área externa	Sim	--
Área externa para embarque de ambulâncias	Não	--
Recepção	Sim	--
Área de serviço	Sim	--
Banheiro feminino para funcionários? Adaptado?	Não	--
Banheiro masculino para funcionários? Adaptado?	Não	--
Banheiro feminino para usuários? Adaptado?	Não	--
Banheiro masculino para usuários? Adaptado?	Não	--
Central de Marcação de Consultas CMC	Sim	--



08 - Área de Esterilização (CME)

Sala de recepção, lavagem e descontaminação	Sim	--
Sala de esterilização e estocagem de material esterilizado	Sim	--

09 - Condições Físicas

Sala de utilidades	Sim	--
Consultório ginecológico	Sim	--
Consultórios Médicos	Não	--
Copa e Cozinha	Sim	A porta encontra-se em mau estado de conservação e inapropriada para uso regular
Depósito de material de limpeza / área de serviço	Sim	--
Farmácia	Não	--
Área de dispensação de medicamentos	Não	--
Sala de estocagem de medicamentos	Sim	--
Possui ar-condicionado?	Não	--
Sala de acolhimento multiprofissional	Sim	--
Sala de agente comunitário de saúde	Sim	Faltam materiais, como computador, mobiliário, isolante térmico e forro para telhado
Sala de coleta	Sim	--
Sala de curativos	Sim	--
Sala de preparo	Sim	--
Sala de inalação coletiva	Não	--
Sala de observação	Não	--
Sala de procedimento	Não	--
Sala de vacinas	Sim	--
Possui geladeira específica para vacinas?	Sim	Boas condições;
Sala para segmento farmacoterapêutico	Não	--
Sala de emergência	Não	--
Equipamento de TI	Não	Faltam computadores para o desenvolvimento regular das atividades da UBS

10 - Práticas Integrativas e comunitárias



Insumos em quantidade suficiente para o desenvolvimento regular das ações de saúde	Sim	--
Condições desses insumos	Boas condições	
Insumos para atividade educativa e expediente da Unidade	Sim	Parcialmente
Condições desses insumos	Falta sobretudo o papel ofício	
Materiais e insumos para os agentes comunitários de saúde	Sim	Parcialmente
Condições desses insumos	Falta mobiliário adequado para os profissionais	
Insumos e medicamentos para urgência e emergência	Não	--
Condições desses insumos	Boas condições	
Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica	Não	--
Condições desses medicamentos	Boas condições	
Os medicamentos recebidos no decorrer do ano passado foram suficientes?	Sim	--
Os medicamentos recebidos durante este ano foram suficientes?	Sim	--
Se não, liste os medicamentos que faltaram	Não houve falta de medicamentos.	
Qual(is) a(s) maior(es) demanda(s) de atendimento da Unidade? (dengue, febre, dor de garganta, etc.)	Problemas respiratórios (devido a pandemia de Covid-19), dor de garganta, doenças crônicas (hipertensão, diabetes...).	
No ano anterior e no ano corrente os kits ou as fitas para aferição de glicemia foram fornecidos em quantidades suficientes?	Sim	--

11 -

Infraestrutura e Equipamentos Odontológicos

Possui consultório odontológico?	Não	--
Condições do consultório	Não há.	
Insumos odontológicos	Não	--
Condições desses insumos	Não há.	



Material impresso para o desenvolvimento regular das ações em saúde bucal	Não	--
Condições desse material	Não há.	
Possui raio-x dentário?	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	

12 - Equipamentos

Reanimador pulmonar (ambu)	Sim	--
Condições do equipamento	Não informado.	
Desfibrilador	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	
Ar condicionado	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	
Ventiladores	Não	--
Condições do equipamento	Não há.	

13 - Acessibilidade

Estrutura física para pessoas com deficiência	Sim	Parcialmente.
Condições da estrutura física para pessoas com deficiência	A UBS é plana no primeiro andar, porém o segundo pavimento é acessível somente por meio da escada.	
Estacionamento	Não	--
Condições do Estacionamento	Não há.	
Faixa de pedestres	Não	--
Condição da faixa de pedestres	Não há.	
Possui placa ou totem de identificação	Sim	--
Condições da placa ou totem	Desatualizada	
Poluição sonora no entorno da UAPs	Média.	
Possui rampas / corrimão?	Não	--
A largura das portas comporta cadeiras de roda?	Sim	--

14 - Estrutura e Serviços Oferecidos

É feito arquivamento de prontuários?	Sim	--
Tempo de armazenamento dos registros	Em média, 5 anos.	
Tempo de armazenamento das prestações de conta	Em média, 5 anos.	
Serviço de controle ao tabagismo	Sim	--



Serviço de atenção ao pré-Natal, Parto e Nascimento	Sim	--
Serviço de posto de coleta de materiais biológicos	Sim	--
Serviço de atenção ao paciente com tuberculose	Sim	--
Estratégia de Saúde da Família	Sim	--
Número de Equipes do Programa de Saúde da Família	3	--
Possui equipe do Programa de Agentes Comunitários	Não	--
Número de Equipes do Programa de Agentes Comunitários	2	--
Possui programa Mais Médicos?	Não	--
Quantos médicos vinculados ao Programa?	--	--

15 - Ações de Promoção de Saúde

Ações em grupos educativos e terapêuticos	Sim	--
Climatério	Sim	--
Controle da tuberculose	Sim	--
Controle de vacinação	Sim	--
Desnutrição infantil	Sim	--
Eliminação da hanseníase	Sim	--
Notificação de maus tratos	Sim	--
Orientação sobre drogas	Sim	--
Pré-Natal	Sim	--
Prevenção de DSTs	Não	--
Saúde Bucal	Sim	--
Vigilância ambiental e epidemiológica	Sim	--

16 - Ações Educativas em Saúde

Grupo de amamentação	Sim	--
Grupo de gestantes	Sim	--
Grupo de hipertensos	Sim	--
Grupo dos Diabéticos	Sim	--
Planejamento familiar	Sim	--
Saúde da criança	Sim	--
Saúde da mulher	Sim	--
Possui outros grupos? Quais?	Não	--

17 - Gestão Democrática



Recursos financeiros recebidos no ano passado	--	Não informado.
Recursos financeiros recebidos neste ano	--	Não informado.
Destinação da verba	Não informado.	
Há manutenção preventiva de equipamentos?	Não	Apenas sob demanda.
Há manutenção preventiva de equipamentos odontológicos?	Não	--
Há manutenção preventiva de materiais médicos?	Não	Apenas sob demanda.
Há manutenção de rotina de equipamentos?	Não	--
Há recolhimento adequado do lixo?	Sim	--
Há coleta seletiva de lixo?	Sim	--
Há recolhimento adequado do lixo?	--	Sim
Alvará de funcionamento em dia?	Não	Não informado.
Alvará do Corpo de Bombeiros em dia?	Não	Não informado.
Alvará da Vigilância Sanitária em dia?	Não	Não informado.
Extintores de incêndio?	Não	Não há.
Extintores no prazo de validade?	Não	Não há.
Possui videomonitoramento?	Não	Não há.
Possui saída de emergência	Não	Não há.



Qual a necessidade mais urgente do equipamento?

- Necessidade de substituição dos armários de arquivo físicos, dado que estão em mau estado de conservação e com espaço insuficiente;
- Necessidade de computadores para consultórios médicos;
- Falta de material de escritório, sobretudo papel ofício para desenvolvimento das ações da Unidade;
- Mobiliário para os Agentes Comunitários de Saúde (principalmente mesas novas);
- Instalação de um forro térmico no segundo andar para amenizar as altas temperaturas;
- Reposição dos funcionários, sobretudo dos profissionais de enfermagem;
- Necessidade de informatização dos prontuários e fichas médicas;
- Manutenção dos seguintes equipamentos: balança, sonar, aparelho de pressão e autoclave
- Instalação de um toldo na parte externa da sala de vacinas a fim de proteger a geladeira dos raios solares.



Fachada da UBS Santos Dumont



Area lateral da UBS Santos Dumont



Corredor da entrada principal



Sala de vacinas



Depósito de material de uso comum na Unidade



Consultório médico



Copa



Autoclave com defeito



Armários de arquivo danificados e mau estado de conservação



Visão externa da sala de vacinas necessitando de um toldo



Sala dos agentes comunitários (ausencia de forro)



Ausencia de isolante térmico e forro no telhado da UBS



Area da recepção com parede em mau estado



Presença de mofo no teto da Unidade



Porta da Copa danificada