

Ofício nº 104/2021 – DP/CESAMA

Em 19 de maio de 2021

À Senhora
Cidinha Louzada
Secretária de Governo – SG

Ref.: **Memorando nº 11.662/2021 – PJF/1DOC**
Pedido de Informação nº 134/2021 – Ver. Aparecida de Oliveira Pinto
Ofício nº 1041/2021-DE efn

Prezada Senhora

Em atendimento ao memorando nº 11.662/2021 – PJF/1DOC, informamos que no dia seguinte à solicitação, realizada junto à CESAMA, registrada sob protocolo nº 4802/2021/0, Av. Fernando Senra, nº 821, Terras Altas, efetuamos verificação no local e não identificamos demanda para a CESAMA.

O vazamento no local não era de esgoto, e sim vazamento de água pertinente à rede de água particular do bairro, que estava quebrada na parte de cima da área em questão, passando por outro terreno e se espalhando pela rua até cair no córrego.

Em anexo, fotos do local na data de 02/02/2021.

Contudo, outra solicitação foi realizada junto à CESAMA, posteriormente ao protocolo de nº 4802/2021/0, sobre derrame de esgoto no córrego, sendo a mesma registrada na CESAMA sob protocolo nº 8640/2021/1. Informamos que a manutenção foi realizada pela CESAMA em 19/05/2021.

Cordialmente,



JÚLIO CÉSAR TEIXEIRA
Diretor-presidente da CESAMA

Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA
Avenida Barão do Rio Branco, 1843/10º andar - Centro
CEP: 36.013-020 | Juiz de Fora - MG

Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental.

MEMORANDO 11.662/2021 – 1DOC-PJF

AVENIDA FERNANDO SENRA, 821 – TERRAS ALTAS

OS 4802/2021/0

