



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 0241

Em 13 / 01 / 22

Debora

EXPEDIENTE

Juiz de Fora, 11 de janeiro de 2022

Ofício nº 244/2022/SG

Exmº. Sr.
Juraci Scheffer
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 4177/2021
Pedido de Informação nº 307/2021
De Autoria do Vereador Zé Márcio

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao expediente referenciado acima, encaminhamos a essa Egrégia Casa Legislativa as informações solicitadas pelo Exmo.Sr. Vereador Zé Márcio no Pedido de Informação nº 307/2021, por meio do parecer da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR) em anexo.

Atenciosamente,


Cidinha Louzada
Secretária de Governo

Secretaria de Governo

Memorando 16- 79.065/2021

De: Valter D. - SESMAUR

Para: DACOL - Departamento de Acompanhamento Legislativo - A/C Aline L.

Data: 07/01/2022 às 16:02:08

Setores envolvidos:

SESMAUR, SESMAUR - SSAUR - DLU, SESMAUR - DFAU, SESMAUR - DFAU - SFR Centro, SESMAUR - DFAU - SFR Centro II, SESMAUR - DFAU - SFR Norte, SESMAUR - DFAU - SFR Nordeste, SESMAUR - DFAU - SFR Oeste, SESMAUR - DFAU - SFR Leste, SESMAUR - DFAU - SFR Sudeste, SESMAUR - DFAU - SFR Sul, DACOL

Pedido de Informação nº 307/2021

Prezada Gerente Aline,

Em atendimento ao Pedido de Informação nº 307/2021 - Câmara Municipal, formulado pelo Vereador Zé Márcio, seguem as informações prestadas pelo Departamento de Fiscalização desta SESMAUR, através de suas Supervisões de Fiscalização Regional, conforme Despachos 7- a 15- 79.065/2021 supra.

Sendo assim, com as informações complementares por ora encaminhadas, mais as manifestações promovidas pela Sra. Gerente do Departamento de Licenciamento de Obras e Parcelamentos Urbanos desta SESMAUR (Despacho 2- 79.065/2021), acreditamos ter atendido integralmente o supracitado pedido de informação.

Respeitosamente,

Valter Fernando Devotti
Supervisor SESMAUR/SAPG - Assist. Admin. VI

Memorando 14- 79.065/2021

De: Leonardo F. - SESMAUR - DFAU - SFR Norte

Para: SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana - A/C Claudio S.

Data: 07/01/2022 às 10:57:05

Setores envolvidos:

SESMAUR, SESMAUR - SSAUR - DLU, SESMAUR - DFAU, SESMAUR - DFAU - SFR Centro, SESMAUR - DFAU - SFR Centro II, SESMAUR - DFAU - SFR Norte, SESMAUR - DFAU - SFR Nordeste, SESMAUR - DFAU - SFR Oeste, SESMAUR - DFAU - SFR Leste, SESMAUR - DFAU - SFR Sudeste, SESMAUR - DFAU - SFR Sul, DACOL

Pedido de Informação nº 307/2021

Prezado Senhor Gerente,

Em atendimento ao Memorando 79.065/2021, referente ao Pedido de Informação nº 307/2021, em que solicita informações relacionadas à fiscalização de piscinas de uso público ou coletivo, à aplicabilidade da Lei nº 13.023/2014, relatamos que foram emitidos os seguintes documentos fiscais:

ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO CREDIREAL JF

CNPJ: 21.597.828/0002-20, CMC: 011.557/00-1

Estrada Elias José Mockdeci, 3543, Náutico

Autos de notificação 202660K, 202671K, 202665K, todos de 10/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;

Termo de intimação 123608K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Termo de intimação 119328K, de 16/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas;

Termo de intimação 119317K, de 16/01/2015, sobre a segurança das piscinas em uso.

ASSOCIAÇÃO CIVIL CLUB NÁUTICO JUIZ DE FORA

CNPJ: 21.588.157/0001-50; CMC: 010.063/00-5

Estrada Elias José Mockdeci, 8888, Tabaporanga

Autos de notificação 202682K, 202685K, 202680K, todos de 11/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;

Termo de intimação 123610K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

ESPORTE CLUBE VILA BRANCA

CNPJ: 17.143.587/0001-90; CMC: 011.845/00-7

Rua Maria Geralda de Freitas, s/nº., Monte Castelo

Autos de notificação 202683K, 202669K, 202658K, todos de 15/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;

Termo de intimação 125018K, de 15/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR n°. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

HEBERTE OLIMPIO (Paraíso Tropical)
CNPJ: 08.088.834/0001-02; CMC: 105.263/00-1
Estrada Elias José Mockdeci, 1199, Náutico

Autos de notificação 202686K, 202684K, 202679K, todos de 11/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;
Termo de intimação 119331K, de 21/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas.

IGREJA EVANGÉLICA RENOVAÇÃO ÁGAPE (antigo Clube Espanhol de Juiz de Fora)
CNPJ: 13.205.390/0002-69
Estrada Elias José Mockdeci, 3777, Náutico

Autos de notificação 202681K, 202688K, 202689K, todos de 11/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;
Termo de intimação 123609K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR n°. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Termo de intimação 119329K, de 16/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas;
Termo de intimação 119318K, de 16/01/2015, sobre a segurança das piscinas em uso.

ESPORTE CLUBE BENFICA
CNPJ: 17.699.315/0001-71; CMC: 006.433/00-6
Rua dos Guararapes, 590, Benfica

Autos de notificação 202661K, 202666K, 202672K, todos de 10/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;
Termo de intimação 125019K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR n°. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Termo de intimação 119330K, de 19/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas.

THERMAS REGIONAIS DE JUIZ DE FORA - SOCIEDADE RECREATIVA
CNPJ: 01.532.379/0001-43; CMC: 107.147/00-9
Estrada Elias José Mockdeci, 388, Náutico

Termo de intimação 123607K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR n°. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Termo de intimação 119137K, de 19/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas;
Termo de intimação 119360K, de 16/01/2015, sobre a segurança das piscinas em uso.

ABCR - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E RECREATIVA
CNPJ: 19.488.022/0001-70; CMC: 012.521/00-0
Avenida Ministro Espírito Santo, 7500, Araújo

Autos de notificação 202663K, 202668K, 202659K, todos de 14/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;
Termo de intimação 125020K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR n°. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Termo de intimação 119357K, de 21/01/2015, sobre a segurança das piscinas em uso.
Termo de intimação 119411K, de 21/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas.

ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO
CNPJ: 21.601.802/0002-08; CMC: 119.675/00-5
Estrada Ribeirão das Rosas, s/n°, Barbosa Lage



Autos de notificação 202664K, 206515K, 202687K, todos de 15/01/2019, tratando de adequações às Leis 5.535/78, 10.559/03, 10.990/05, 11.091/06, 11.197/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 12.774/13 (com alterações da Lei 12.814/13), 13.023/14, 13.151/15, 13.527/17, e ao Decreto 9.117/07;

Termo de intimação 125021K, de 14/04/2015, sobre a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR n°. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

Termo de intimação 119417K, de 21/01/2015, sobre a segurança das piscinas em uso.

Termo de intimação 119412K, de 21/01/2015, a respeito da qualidade da água das piscinas.

Respeitosamente,

Leonardo de Sá Ferraz

Supervisão de Fiscalização Regional Norte

Av. Inês Garcia, 357, Benfica, CEP 36090-310.

Tel.: 3690-7927



RELATÓRIO - CLUBES E PISCINAS -

1) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **Tupi Foot Ball Club**

CNPJ: 21.578.505/0001-08

CMC: 002.516/00-4

ENDEREÇO: Rua José Calil Ahouagi, 332

Documentos emitidos:

- ✓ **Termo de Intimação nº 117236K** – 14/01/2015 – sistema hidráulico da piscina de acordo com NBR 10339 da ABNT.
- ✓ **Autos de Notificação nº 206765 K, 208929 K, 208926 K** – 08/01/2019 – cópia boletim analítico com assinatura responsável técnico com registro CRQ, manter dependências das piscinas em permanente estado de limpeza, limpeza da água com remoção de detritos, cerca de proteção nas piscinas, bóias presas nas bordas, letreiro de profundidade, presença permanente de profissional qualificado com treinamento em primeiros socorros, adequar sistema hidráulico, adotar medidas para garantir a segurança dos usuários, técnico responsável pelo tratamento, operação e controle da qualidade da água, manter alvará de localização, alvará sanitário, AVCB em local visível, providenciar placas proibido fumar, outra que explicita crimes e penas da prática de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, proibição de venda de bebida alcoólica às crianças e adolescentes, disposição correta do lixo para coleta, manter desimpedida via pública, não produzir sons ou ruídos que ultrapassem os limites da legislação, manter propriedade limpa visando evitar proliferação de vetores causadores de dengue, manter caixa d'água permanentemente tampada com vedação segura, garantir à criança com deficiência o acesso aos espaços de recreação e lazer.
- ✓ **Auto de Infração nº 206796K** – 13/03/2019 – alvará de localização
- ✓ **Autos de Infração nº 212704K, 212712K e 212874K** – 25/04/2019 – placas proibido fumar , exploração sexual de crianças e adolescentes e responsabilidade técnica pelo tratamento da água.
- ✓ **Termo de Intimação nº 230134K** – 10/02/2020 – alvará de Localização
- ✓ **Auto de Notificação nº 147370K** – 12/02/2020 – eventos
- ✓ **Auto de Notificação nº 250942K** – 05/02/2021 – Covid 19
- ✓ **Auto de Infração nº 245538K** – 05/02/2021 – alvará de Localização
- ✓ **Auto de Infração nº 252774K** – 11/02/2021 – Covid 19
- ✓ **Termo de Intimação nº 263804K** – 02/09/2021 – retirar rampa da via pública
- ✓ **Auto de Infração nº 263854K** – 08/09/2021 – Alvará de Localização
- ✓ **Diligência Fiscal nº 264895K** – 18/10/2021 – Cumprimento do TI 263804K

2) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **Serviço Social da Indústria – Sesi - DRMG**

CNPJ: 03.773.834/0029-29

CMC: 005.211/00-0

ENDEREÇO: Avenida Brasil, nº 3357

Documentos emitidos:

- ✓ **Termo de Intimação nº 117235K** – 14/01/2015 – sistema hidráulico da piscina de acordo com NBR 10339 da ABNT.
- ✓ **Autos de Notificação nº 208924 K, 208932 K, 208934 K** – 08/01/2019 – cópia boletim analítico com assinatura responsável técnico com registro CRQ, manter dependências das piscinas em permanente estado de limpeza, limpeza da água com remoção de detritos, cerca de proteção nas piscinas, bóias presas nas bordas, letreiro de profundidade, presença permanente de profissional qualificado com

treinamento em primeiros socorros, adequar sistema hidráulico, adotar medidas para garantir a segurança dos usuários, técnico responsável pelo tratamento, operação e controle da qualidade da água, manter alvará de localização, alvará sanitário, AVCB em local visível, providenciar placas proibido fumar, outra que explicita crimes e penas da prática de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, proibição de venda de bebida alcoólica às crianças e adolescentes, disposição correta do lixo para coleta, manter desimpedida via pública, não produzir sons ou ruídos que ultrapassem os limites da legislação, manter propriedade limpa visando evitar proliferação de vetores causadores de dengue, manter caixa d'água permanentemente tampada com vedação segura, garantir à criança com deficiência o acesso aos espaços de recreação e lazer.

- ✓ **Termos de Intimação nº 209959K, 205471K e 209592K** – 30/01/2019 – placas proibido fumar, exploração sexual de crianças adolescentes, ART/CRQ, boletim analítico e letreiro profundidade.
- ✓ **Diligência Fiscal nº 212882K** – 25/04/2019 – Cumprimento dos TIs 209959K, 205471K e 209592K.
- ✓ **Termo de Intimação nº 212869K** – 25/04/2019 – placa uso anabolizantes.

3) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **Olímpico Atlético Clube**

CNPJ: 21.599.626/0001-36

CMC: 004.083/00-8

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant, nº 177

Documentos emitidos:

- ✓ **Termo de Intimação nº 117237K** – 14/01/2015 – sistema hidráulico da piscina de acordo com NBR 10339 da ABNT.
- ✓ **Autos de Notificação nº 208923 K, 208933 K, 208935 K** – 08/01/2019 – cópia boletim analítico com assinatura responsável técnico com registro CRQ, manter dependências das piscinas em permanente estado de limpeza, limpeza da água com remoção de detritos, cerca de proteção nas piscinas, bóias presas nas bordas, letreiro de profundidade, presença permanente de profissional qualificado com treinamento em primeiros socorros, adequar sistema hidráulico, adotar medidas para garantir a segurança dos usuários, técnico responsável pelo tratamento, operação e controle da qualidade da água, manter alvará de localização, alvará sanitário, AVCB em local visível, providenciar placas proibido fumar, outra que explicita crimes e penas da prática de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, proibição de venda de bebida alcoólica às crianças e adolescentes, disposição correta do lixo para coleta, manter desimpedida via pública, não produzir sons ou ruídos que ultrapassem os limites da legislação, manter propriedade limpa visando evitar proliferação de vetores causadores de dengue, manter caixa d'água permanentemente tampada com vedação segura, garantir à criança com deficiência o acesso aos espaços de recreação e lazer.
- ✓ **Termos de Intimação nº 180256K, 209594K e 209591K** – 30/01/2019 – placas proibido fumar, exploração sexual de crianças adolescentes, limpeza geral.
- ✓ **Diligências Fiscais nº 212880K e 216937K** – 25/04/2019 e 17/05/2019 – Cumprimento dos TIs 209594K e 180256K.
- ✓ **Termo de Intimação nº 216935K** – 17/05/2019 – higiene da edificação.
- ✓ **Diligência Fiscal nº 216938K** – 17/05/2019 – Cobrança do TI 209591K.
- ✓ **Autos de Infração nº 212873K e 201574K** – 17/05/2019 – alvará de localização e ART/CRQ.
- ✓ **Diligência Fiscal nº 216937K** – 17/05/2019 – cumprimento dos Tis 180256K e 209594K.
- ✓ **Auto de Infração nº 229760K** – 13/12/2019 – alvará de localização.
- ✓ **Auto de Notificação nº 212361K** – 13/12/2019 – evento.
- ✓ **Auto de Infração nº 229787K** – 19/12/2019 – evento.
- ✓ **Auto de Interdição nº 229721K** – 20/12/2019 – alvará de localização.
- ✓ **Termo de Intimação nº 234632K** – 10/02/2020 – inclusão de atividade no alvará.
- ✓ **Auto de Notificação nº 234635K** – 10/02/2020 – evento.
- ✓ **Auto de Notificação nº 234593K** – 11/03/2020 – evento.
- ✓ **Auto de Infração nº 234777K** – 16/03/2020 – alvará de localização.
- ✓ **Auto de Infração nº 204723K** – 08/09/2021 – alvará de localização.

4) DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: **Sport Clube Juiz de Fora Ltda**

CNPJ: 21.608.880/0001-53

CMC: 003.885/00-3

ENDEREÇO: Avenida Barão do Rio Branco, nº 1303

Documentos emitidos:

- ✓ **Termo de Intimação nº 117234K** – 14/01/2015 – sistema hidráulico da piscina de acordo com NBR 10339 da ABNT.
- ✓ **Autos de Notificação nº 208927 K, 208928 K, 208930 K** – 08/01/2019 – cópia boletim analítico com assinatura responsável técnico com registro CRQ, manter dependências das piscinas em permanente estado de limpeza, limpeza da água com remoção de detritos, cerca de proteção nas piscinas, bóias presas nas bordas, letreiro de profundidade, presença permanente de profissional qualificado com treinamento em primeiros socorros, adequar sistema hidráulico, adotar medidas para garantir a segurança dos usuários, técnico responsável pelo tratamento, operação e controle da qualidade da água, manter alvará de localização, alvará sanitário, AVCB em local visível, providenciar placas proibido fumar, outra que explicita crimes e penas da prática de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes, proibição de venda de bebida alcoólica às crianças e adolescentes, disposição correta do lixo para coleta, manter propriedade limpa visando evitar proliferação de vetores causadores de dengue, manter caixa d'água permanentemente tampada com vedação segura, garantir à criança com deficiência o acesso aos espaços de recreação e lazer.
- ✓ **Termo de Intimação nº 209593K** – 30/01/2019 – ART, boletim analítico e letreiro com profundidade da piscina.
- ✓ **Auto de Infração nº 212987K** – 29/04/2019 – Não executar revestimento acústico.
- ✓ **Diligência Fiscal nº 219740K** – 02/07/2019 – cumprimento do TI 209593K.
- ✓ **Auto de Notificação nº 171662K** – 10/02/2020 – eventos.
- ✓ **Termo de Intimação nº 234621K** – 10/02/2020 – alvará de localização.
- ✓ **Diligência Fiscal nº 230146K** – 10/02/2020 – cumprimento do TI 234621K.
- ✓ **Auto de Notificação nº 250921K** – 04/02/2021 – Covid 19.
- ✓ **Termo de Intimação nº 248426K** – 02/09/2021 – alvará de localização.
- ✓ **Autos de Notificação nº 262451K, 262749K e 262463K** – 02/09/2021 – Covid 19.

Academias com piscinas de uso coletivo

1) <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</u>	
RAZÃO SOCIAL: Ativa Natação e Hidroginástica Ltda	
CNPJ: 00.837.375/0001-00	CMC: 070.219/00-1
ENDEREÇO: Avenida Presidente Itamar Franco, nº 697	
Documentos emitidos:	
✓ Termo de Intimação 211714K – 07/02/2019 – Alvará de localização.	
✓ Termo de Intimação 211706K – 07/02/2019 – Termo com ART/CRQ, boletim analítico da qualidade da água.	
✓ Diligência Fiscal nº 212875K – 24/04/2019 – Cumpridos TIs 211714K e 211706K.	
2) <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</u>	
RAZÃO SOCIAL: Hydrus Escola de Natação Ltda	
CNPJ: 02.645.682/0001-44	CMC: 078.630/00-2
ENDEREÇO: Rua Pasteur, nº 45	
Documentos emitidos:	
✓ Termo de Intimação 211716K – 07/02/2019 – Alvará de Localização.	
✓ Termos de Intimação 211711K e 211703K – 07/02/2019 – Placa de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes e proibido fumar	
✓ Diligência Fiscal nº 211721K – 07/02/2019 – apresentado relatório de análises.	
✓ Diligência Fiscal nº 212877K – 24/04/2019 – cumprimento dos TIs 211711K e 211703K.	
3) <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</u>	
RAZÃO SOCIAL: Hidrolife Centro de Natação Hidroginástica Ltda	
CNPJ: 02.147.487/0001-65	CMC: 075.682/00-1
ENDEREÇO: Rua Silva Jardim, nº 420	
Documentos emitidos:	
✓ Termo de Intimação 211712K – 07/02/2019 – Placa de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes.	
✓ Diligência Fiscal nº 211722K – 07/02/2019 – apresentado relatório de análises.	
✓ Diligência Fiscal nº 212878K – 24/04/2019 – cumprimento do TI 211712K.	
✓ Termo de Intimação nº 212714K – 24/04/2019 – Placa uso de anabolizantes.	
4) <u>DADOS DE IDENTIFICAÇÃO</u>	
RAZÃO SOCIAL: Escolinha de Natação Pasqualini Ltda	
CNPJ: 01.541.270/0001-72	CMC: 073.353/00-0
ENDEREÇO: Rua Barão de Cataguases, nº 141	
Documentos emitidos:	

- ✓ **Termo de Intimação 211709K** – 07/02/2019 – Termo com ART/CRQ, boletim analítico da qualidade da água.
- ✓ **Diligência Fiscal nº 213130K** – 24/04/2019 – cumprimento do TI 211709K.
- ✓ **Termo de Intimação nº 212713K** – 24/04/2019 – Placa uso de anabolizantes.

Legislação Aplicada

- ✓ Lei 11197/2006 – Institui o Código de Posturas no Município de Juiz de Fora e dá outras providências.
- ✓ Decreto 9117/2007 – Regulamenta a Lei 11197/, de 03 de agosto de 2006 – Código de Posturas do Município de Juiz de Fora e dá outras providências.
- ✓ Lei 5535/1978 – Institui o Código de Posturas de Juiz de Fora e dá outras providências.
- ✓ Lei 10559/2003 – Dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate e Prevenção à Dengue e dá outras providências.
- ✓ Lei 10990/2005 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilância das piscinas de uso público e coletivo.
- ✓ Lei 11091/2006 – Dispõe sobre a divulgação em estabelecimentos públicos dos crimes e das penas relativas à prostituição e a exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do Município de Juiz de Fora e dá outras providências, com alterações da Lei 11189/2008.
- ✓ Lei 11580/2008 – Dispõe sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas às crianças e aos adolescentes no Município e dá outras providências.
- ✓ Lei 11813/2009 – Proíbe o fumo nos recintos coletivos no município de Juiz de Fora e dá outras providências.
- ✓ Lei 12118/2010 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação nas Academias de Ginástica, Centros Esportivos e similares no Município de Juiz de Fora, de cartaz com advertências sobre as consequências do uso de anabolizantes.
- ✓ Lei 12774/2013 – Dispõe sobre a qualidade da água das piscinas de uso público ou coletivo no âmbito do Município de Juiz de Fora e dá outras providências, com alterações da Lei 12814/2013.
- ✓ Lei 13023/2014 - Dispõe sobre a segurança das piscinas de uso público ou coletivo no Município de Juiz de Fora e dá outras providências.
- ✓ Lei 13151/2015 – Dispõe sobre a divulgação do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Disque 100, em estabelecimentos localizados no Município de Juiz de Fora.
- ✓ Lei 13527/2017 – Dispõe sobre a garantia da criança com deficiência o acesso aos espaços de recreação existentes em local público ou privado de uso coletivo, tais como praças, shopping center, supermercados, restaurantes, clubes e parques, situados no Município de Juiz de Fora.

Memorando 12- 79.065/2021

De: Tatiana V. - SESMAUR - DFAU - SFR Centro II

Para: SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana - A/C Claudio S.

Data: 05/01/2022 às 16:15:58

Setores envolvidos:

SESMAUR, SESMAUR - SSAUR - DLU, SESMAUR - DFAU, SESMAUR - DFAU - SFR Centro, SESMAUR - DFAU - SFR Centro II, SESMAUR - DFAU - SFR Norte, SESMAUR - DFAU - SFR Nordeste, SESMAUR - DFAU - SFR Oeste, SESMAUR - DFAU - SFR Leste, SESMAUR - DFAU - SFR Sudeste, SESMAUR - DFAU - SFR Sul, DACOL

Pedido de Informação nº 307/2021

Sr. Gerente, boa tarde.

Em resposta ao solicitado informamos que na abrangência da Regional Centro II foram fiscalizados 07 estabelecimentos com piscina de uso coletivo quanto ao cumprimento da Legislação vigente (Lei 13.023/2014, Lei 13.527/2017, Lei 11.091/2006, Lei 11.580/2008, Lei 10.990/2005, Lei 12.774/2013), conforme relatório anexado.

Respeitosamente,

Tatiana Julião Vieira

*Fiscal de Posturas Municipais III - mat. 35.290-0
Supervisão II de Fiscalização Regional Centro II*

RELATÓRIO CLUBES E PISCINAS:

Clube Bom Pastor - Rua Senador Salgado Filho, s/nº, Bom Pastor – CMC: 004.061/00-4

Termo de Intimação nº 115349 K, datado de 14 de janeiro de 2015, para “providenciar a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº 10339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).”

Autos de Notificação nº 207989K e 207990K, de 10/01/2018: segurança, higiene e limpeza das piscinas e dependências e apresentação de laudo de qualidade das águas das piscinas;

Auto de Notificação nº 207986K, de 10/01/2019: manutenção em local visível os alvarás de localização e funcionamento, bem como o AVCB, afixação das placas previstas na legislação municipal, correta disposição do lixo produzido pelo estabelecimento, acessibilidade, poluição sonora, limpeza e higiene permanente a fim de evitar a proliferação de focos nocivos à saúde e acesso de crianças deficientes aos espaços de recreação e lazer;

Diligência Fiscal nº 268010K, datado de 05/01/2022, onde foi verificado que foi realizada a adequação do sistema hidráulico das piscinas de acordo com a NBR 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Termo de Intimação nº 268002K, datado de 05/01/2022, para renovação do alvará de localização.

Círculo Militar de Juiz de Fora - Avenida Barão do Rio Branco, 3146 - São Mateus - CMC: 003.161/00-5

Termo de Intimação 115031 K, datado de 12 de janeiro de 2015, para “providenciar a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº 10339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).” OBS.: o clube já havia adquirido o dispositivo anti-sucção para ser instalado.


Autos de Notificação nº 207988K e 207991K, de 08/01/2019: segurança, higiene e limpeza das piscinas e dependências e apresentação de laudo de qualidade das águas das piscinas;

Auto de Notificação nº 207985K, de 08/01/2019: manutenção em local visível os alvarás de localização e funcionamento, bem como o AVCB, afixação das placas previstas na legislação municipal, correta disposição do lixo produzido pelo estabelecimento, acessibilidade, poluição sonora, limpeza e higiene permanente a fim de evitar a proliferação de focos nocivos à saúde e acesso de crianças deficientes aos espaços de recreação e lazer.

Auto de Infração nº 263971K, datado de 10/12/2021, por não renovação do alvará de localização, em descumprimento ao termo de intimação nº 261996K, de 16/10/2021.

Diligência Fiscal nº 268017K, datada de 04/01/2022, onde nos foi relatado pela recepcionista que os responsáveis pelo local estão de recesso e que retornariam ao clube no dia 11/01/2022, razão pela qual retornaremos nesta data para verificar o cumprimento das notificações acima.

Serviço Social do Comércio – SESC - Avenida Barão do Rio Branco, 3090 - São Mateus - CMC: 002.075/00-8



Termo de Intimação nº 92690K, datado de 22/01/2014, para “providenciar a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº 10339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).”

Diligência Fiscal nº 115320 K, em 14 de janeiro de 2015, na qual foi informado que foi instalado dispositivo anti-sucção na piscina de crianças e de adultos.

Autos de Notificação nº 207987K e 207992K, de 08/01/2019: segurança, higiene e limpeza das piscinas e dependências e apresentação de laudo de qualidade das águas das piscinas;

Auto de Notificação nº 207984K, de 08/01/2019: manutenção em local visível os alvarás de localização e funcionamento, bem como o AVCB, afixação das placas previstas na legislação municipal, correta disposição do lixo produzido pelo estabelecimento, acessibilidade, poluição sonora, limpeza e higiene permanente a fim de evitar a proliferação de focos nocivos à saúde e acesso de crianças deficientes aos espaços de recreação e lazer;

Clube Atlético Caiçaras - (o clube encerrou suas atividades; a sede foi demolida) - Rua Carolina Brochado, s/nº - São Mateus - CMC: 006.530/00-1

Termo de Intimação 115030 K, datado de 12 de janeiro de 2015, para “providenciar a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº 10339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).”

Autos de Notificação nº 207981K e 207983K, de 08/01/2018: segurança, higiene e limpeza das piscinas e dependências e apresentação de laudo de qualidade das águas das piscinas;

Auto de Notificação nº 207982K, de 08/01/2019: manutenção em local visível os alvarás de localização e funcionamento, bem como o AVCB, afixação das placas previstas na legislação municipal, correta disposição do lixo produzido pelo estabelecimento, acessibilidade, poluição sonora, limpeza e higiene permanente a fim de evitar a proliferação de focos nocivos à saúde e acesso de crianças deficientes aos espaços de recreação e lazer.

Victory Business Hotel Ltda – Av. Pres. Itamar Franco, 1850, São Mateus – CMC: 091.749/00-0

Termo de Intimação 115346 K, datado de 13 de janeiro de 2015, para “providenciar a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº 10339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).”

Diligências Fiscais nº 268009K, 267962K, datados de 04/01/2022, onde foi verificado que foi realizada a adequação do sistema hidráulico das piscinas de acordo com a NBR 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Termo de Intimação nº 247998K, datado de 04/01/2022, para renovação do alvará de localização.

Victory Residência e Serviços Ltda – R. Chanceler Oswaldo Aranha, 28, São Mateus – CMC: 110.823/00-1

Termo de Intimação 115033 K, datado de 13 de janeiro de 2015, para “providenciar a adequação do sistema hidráulico das piscinas, de acordo com a NBR nº 10339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).”

SESMAUR/PJF -

Av. Barão do Rio Branco, 1.843 – 1º, 3º, 4º e 6º, Centro. CEP: 36.013-020 - Juiz de Fora - MG

Página 2 de 3





Diligência Fiscal nº 268011K, datado de 04/01/2022, onde foi verificado que foi realizada a adequação do sistema hidráulico das piscinas de acordo com a NBR 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Termo de Intimação nº 268013K, datado de 04/01/2022, para renovação do alvará de localização.

Clube Sírio e Libanês de Juiz de Fora – Av. Barão do Rio Branco, 3480, Alto dos Passos – CMC: 002.233/00-2

Diligência Fiscal 115039 K, datada de 12 de janeiro de 2015, na qual foi informado que as piscinas estão desativadas.

Informações ratificadas no dia de hoje, em contato com o clube.

É o que temos a informar.

Juiz de Fora, 05 de janeiro de 2022.

Tatiana Julião Vieira

Supervisão de Fiscalização Regional Centro II
Fiscal de Posturas Municipais III – Mat. 35.290-0
SESMAUR/DFAU/SFR-CII





Memorando 79.065/2021



De: **Andrilene Aparecida Fernandes Costa** Setor: **SESMAUR - DFAU - SFR Nordeste - Supervisão II de Fiscalização Regional Nordeste**

Despacho: **11- 79.065/2021**

Para: **SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana** AC: **Claudio Aparecido Perobelli da Silva**

Assunto: **Pedido de Informação nº 307/2021**

Juiz de Fora/MG, 05 de Janeiro de 2022

Senhor Gerente

Em atendimento à solicitação apresentamos as informações acerca da fiscalização dos clubes e piscinas na área de abrangência da SFR-Nordeste:

SEST – Serviço Social do Transporte
Avenida Juiz de Fora, 1500 – Granjas Betânia
CNPJ 73.471.989/0092-22
CMC 091.741/00-9

Autos de Notificação 208777K, 208782K e 208775K, todos de 15/01/19, versando sobre orientações a respeito da higiene e segurança das dependências e piscinas do estabelecimento.

Diligência fiscal 210076K, de 27/02/19: constatamos o cumprimento do Termo de intimação 208847K, de 06/02/19, com prazo para cumprimento de vinte dias, versando sobre a apresentação, à SFR Nordeste, do nome e CRM do médico responsável pelos exames dos associados, pois foi apresentado laudo atualizado de análise físico-química e microbiológica da água das piscinas, assim como anotações com o registro diário das principais operações de tratamento e controle da água, e atestados médicos comprovando a aptidão de associados para utilização das piscinas. Também constatamos que o clube possui vigilância para as piscinas em uso, efetuada por funcionário treinado com cursos de primeiros socorros, cercas de proteção ao redor da piscina, boias presas nas bordas das piscinas e letreiro informativo de profundidade de cada piscina.

Alvará de Localização válido até 09/08/2022.

Clube de Tênis Dom Pedro II
Rua Dom Pedro II, 90 – Mariano Procópio
CNPJ 21.597.943/0001-13
CMC 004.768/00-0

Autos de Notificação 208774K, 208785K e 208781K, todos de 15/01/19, versando sobre orientações a respeito da higiene e segurança das dependências e piscinas do estabelecimento.

Auto de infração 210127K, de 06/02/19, por funcionamento sem o devido alvará de localização, em desacordo com o Termo de intimação 184383K, de 09/06/18, com prazo para cumprimento de trinta dias.

Auto de infração 208289K, de 27/02/19, por descumprimento às normas de segurança e proteção na área das piscinas. Já havia sido emitido o Termo de intimação 208845K, de 06/02/19, com prazo para cumprimento de vinte dias.

Auto de infração 210217K, de 27/02/19, por descumprimento às normas de higiene, qualidade e tratamento da água das piscinas. Já havia sido emitido o Termo de intimação 208850K, de 06/02/19, com prazo para cumprimento de vinte dias.

Na oportunidade, foi apresentado laudo atualizado de análise físico-química e microbiológica da água das piscinas. Também constatamos que o clube possui letreiro informativo de profundidade de cada piscina.

Termo de Intimação 268591k, emitido em 09/12/2021, para providenciar a renovação do Alvará de Localização (solicitou renovação através do protocolo 1608/2021).

Sport Club Mariano Procópio
Av. Rui Barbosa, 160 – Mariano Procópio
CNPJ 21.603.956/0001-58
CMC 004.159/00-4

Autos de Notificação 208776K, 208779K e 208783K, todos de 15/01/19, versando sobre orientações a respeito da higiene e segurança das dependências e piscinas do estabelecimento.

Auto de infração 210128K, de 06/02/19, por funcionamento sem o devido alvará de localização, em desacordo com o Termo de intimação 208314K, de 15/01/19, com prazo para cumprimento de quinze dias.

Auto de infração 210218K, de 27/02/19, por descumprimento às normas de segurança e proteção na área das piscinas. Já havia sido emitido o Termo de intimação 208844K, de 06/02/19, com prazo para cumprimento de vinte dias.

Auto de infração 208290K, de 27/02/19, por descumprimento às normas de higiene, qualidade e tratamento da água das piscinas. Já havia sido emitido o Termo de intimação 208848K, de 06/02/19, com prazo para cumprimento de vinte dias.

Na oportunidade, constatamos que o clube possui cercas de proteção ao redor da piscina.

Respeitosamente,

Andrilene Aparecida Fernandes Costa
Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana
Supervisão de Fiscalização Regional Nordeste

Prefeitura de Juiz de Fora - Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010

Impresso em 11/01/2022 16:38:19 por Aline Cristina Laier - Gerente do Departamento de Acompanhamento Legislativo

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*



Memorando 10- 79.065/2021

De: Rodrigo V. - SESMAUR - DFAU - SFR Sul

Para: SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana

Data: 05/01/2022 às 15:18:08

Setores envolvidos:

SESMAUR, SESMAUR - SSAUR - DLU, SESMAUR - DFAU, SESMAUR - DFAU - SFR Centro, SESMAUR - DFAU - SFR Centro II, SESMAUR - DFAU - SFR Norte, SESMAUR - DFAU - SFR Nordeste, SESMAUR - DFAU - SFR Oeste, SESMAUR - DFAU - SFR Leste, SESMAUR - DFAU - SFR Sudeste, SESMAUR - DFAU - SFR Sul, DACOL

Pedido de Informação nº 307/2021

Senhor gerente

Os estabelecimentos fiscalizados quanto ao cumprimento da Lei 13.023/2014 da regional sul foram:

1- Sindicato dos Empregados do Comércio de Juiz de Fora

cnpj: 20.436.333/0002-56

Documentos emitidos em 08/11/2016 : Termos de intimação 161.305K, 161.306K e 161.315K

Documentos emitidos em 23/01/2019: Autos de notificação 208.088K, 208.078K e 208.075K

2- Clube dos Funcionários da Previdência Social em Juiz de Fora

cnpj: 21.181.326/0001-32

Documentos emitidos em 08/11/2016: Termos de intimação 161.302K, 161.308K e 161.313K

Documentos emitidos em 23/01/2019: Autos de notificação 208.077K, 208.076K e 208.077K

3- Associação Atlética Banco do Brasil (A.A.B.B.)

cnpj: 21.601.182/0001-26

Documentos emitidos em 16/11/2016: Termos de intimação 161.304K, 161.310K e 161.311K

Documentos emitidos em 23/01/2019: Autos de notificação 208.084K, 208.080K e 208.085K

4- Cascatinha Country Club

cnj: 17.701.087/0001-27

Documentos emitidos em 09/11/2016: Termos de intimação 161.309K, 161.312K e 161.303K

Documentos emitidos em 23/01/2019: Autos de notificação 208.086K, 208.079K e 208.081K

Além da notificação para adequar o sistema hidráulico das piscinas de acordo com a NBR n. 10.339 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foram cobradas outras medidas de segurança no ato da fiscalização:

- 1 – possuir cerca de proteção nas piscinas; boias presas por cordas nas bordas das piscinas; letreiro informativo de profundidade das piscinas;
- 2 – presença permanente de, pelo menos, um profissional qualificado com treinamento para a prestação de primeiros socorros;
- 3 – dispor de técnico responsável, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, pelo tratamento, operação e controle da qualidade da água das piscinas;
- 4 – manter, atualizado e em local visível e de fácil acesso ao público, o termo de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART emitido pelo Conselho Regional de Química;
- 5 – apresentar, mensalmente, um boletim analítico com os indicadores dos padrões de qualidade da água da(s) piscina(s), em consonância com as normas técnicas específicas vigentes;
- 6 – manter cópia do boletim analítico em local visível e de fácil acesso ao público, o qual somente terá validade com a assinatura do responsável técnico pelo estabelecimento e nome completo, a formação profissional e o número de registro no Conselho Regional de Química, do profissional responsável pela análise, arquivando-se os boletins pelo período mínimo de 12 (doze) meses;
- 7 – as dependências das piscinas de natação, de acesso público, serão mantidas em permanente estado de limpeza. O lava-pés, na saída dos vestiários, deverá ter um volume pequeno de água, esgotada diariamente e na dosagem própria de cloro. O equipamento da piscina deverá assegurar perfeita e uniforme recirculação, filtração e esterilização da água.
- 8 – a limpeza da água deve ser feita de tal forma que a uma profundidade de até 3.00 m (três metros) o fundo da piscina possa ser visto com nitidez.
- 9 – quando a piscina estiver em uso, serão observadas as seguintes normas: remoção, ao menos uma vez por dia, de detritos submersos, espuma e materiais que flutuem na piscina; proibição do ingresso de garrafas, e de copos de vidro no pátio da piscina; registro diário das principais operações de tratamento e controle da água usada na piscina; outras exigências julgadas necessárias a critério da autoridade municipal.

Obrigado

At.te

Rodrigo Leite Vieira

Fiscal de Posturas

mat. 57373-6



Memorando 9- 79.065/2021

De: Francisco T. - SESMAUR - DFAU - SFR Sudeste

Para: SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana

Data: 05/01/2022 às 14:34:26

Setores envolvidos:

SESMAUR, SESMAUR - SSAUR - DLU, SESMAUR - DFAU, SESMAUR - DFAU - SFR Centro, SESMAUR - DFAU - SFR Centro II, SESMAUR - DFAU - SFR Norte, SESMAUR - DFAU - SFR Nordeste, SESMAUR - DFAU - SFR Oeste, SESMAUR - DFAU - SFR Leste, SESMAUR - DFAU - SFR Sudeste, SESMAUR - DFAU - SFR Sul, DACOL

Pedido de Informação nº 307/2021

Sr Gerente

Em atendimento a solicitação supra encaminhamos em anexo as informações solicitadas.

Respeitosamente

Francisco Sérgio Borges Tagliati
supervisor/ fiscal de posturas

Relatório Clubes / Piscinas – SFR Sudeste

1- Tupynambás Futebol Clube

Rua Delorme Louzada, 32 / Santa Tereza

CNPJ 21610944/0001-50

CMC 005.626/00-5 (vencido – 14/03/2015)

Documentos emitidos:

Termo de Intimação 93089k de 30/01/2014: providenciar ralos para piscinas de forma a ofertar segurança aos usuários

Auto de infração 117834k de 13/01/2015 – não cumprimento da legislação conforme TI 93089k de 30/01/2014

Termo de Intimação 117833K de 13/01/2015: adotar providências no sentido de adequar o sistema hidráulico das piscinas à NBR 10339 da ABNT e apresentar laudo confeccionado por profissional habilitado atestando a adequação do sistema, conforme Lei 13023/14. Prazo 90 dias.

2- SINTUFEJUF- Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação

Rua Walter Giancoli, 07 / Vila Ideal

CNPJ 17149261/0002-51

CMC 099.084/00-7 (validade 13/07/2022)

Documentos emitidos:

Termo de Intimação 093041K de 23/01/2014: providenciar ralos para piscinas de forma a ofertar segurança aos usuários.

Diligência Fiscal 093041Z de 15/01/2015 – cumprimento da legislação conforme Termo de Intimação 093041K de 23/01/2014:

Termo de Intimação 117831K em 15/01/2015: adotar providências no sentido de adequar o sistema hidráulico das piscinas à NBR 10339 da ABNT e apresentar laudo confeccionado por profissional habilitado atestando a adequação do sistema, conforme Lei 13023/14. Prazo 90 dias;

3- APCEF/JF- Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de MG

Rua Padre José Irany de Oliveira, 1001 / Granjas Primavera

CNPJ 17299090/0006-70

CMC 107.768/00-3 (validade 26/11/2022)

Documentos emitidos:

Termo de Intimação 117832K de 13/01/2015: adotar providências no sentido de adequar o sistema hidráulico das piscinas à NBR 10339 da ABNT e apresentar laudo confeccionado por profissional habilitado atestando a adequação do sistema, conforme Lei 13023/14. Prazo 90 dias;

4- GREMIG- Associação Recreativa e Cultural dos Empregados da CEMIG

Rua Dr. Francisco Alvares de Assis, 15 / Retiro

CNPJ: 17386194/0001-08

CMC: 081.649/00-2 (vencido 11/11/2021)

Documentos emitidos:

Termo de Intimação 093040k de 15/01/2015 - providenciar ralos para piscinas de forma a ofertar segurança aos usuários / Termo cumprido

Termo de Intimação 117830K de 15/01/2015: adotar providências no sentido de adequar o sistema hidráulico das piscinas à NBR 10339 da ABNT e apresentar laudo confeccionado por profissional habilitado atestando a adequação do sistema, conforme Lei 13023/14. Prazo 90 dias.



Memorando 79.065/2021



De: **Pedro Augusto de Pinho** Setor: **SESMAUR - DFAU - SFR Leste - Supervisão II de Fiscalização Regional Leste**

Despacho: **8- 79.065/2021**

Para: **SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana**

Assunto: **Pedido de Informação nº 307/2021**

Juiz de Fora/MG, 05 de Janeiro de 2022

Senhor Gerente,

encaminho anexo relatório referente a Fiscalização de estabelecimento com piscina, públicos ou privados.

Respeitosamente

—
Pedro Augusto de Pinho

Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana
Supervisão de Fiscalização Regional Leste

Prefeitura de Juiz de Fora - Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010

Impresso em 11/01/2022 16:22:30 por Aline Cristina Laier - Gerente do Departamento de Acompanhamento Legislativo

"Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você." - *Cynthia Kersey*

RELATÓRIO - CLUBES E PISCINAS -

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL: Sport Club Acadêmicos	
CNPJ: 21.611.173/0001-16	CMC: 007.993/00-5
ENDEREÇO: Rua César Turatti, nº 237 – bairro: Bairu	
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	VALIDADE: 10/11/2015
ALVARÁ SANITÁRIO:	VALIDADE: 05/03/2019
ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO:	Não possui
Documentos emitidos:	
<ul style="list-style-type: none">✓ Autos de Notificação nº 207902K, 207908K e 207909K – 10/01/2019 - Diversas orientações (Leis 5535/78, 10.990/05, 12.774/13, 10.559/031, 11.091/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 13.151/15 e 13.527/17)✓ Auto de Notificação nº 239.826 K, 268962 K, 268978 K – Orientações quanto a Pandemia COVID.✓ Termo de Intimação nº 268953 K – Alvará de localização - 22/10/2021✓ Checklist.✓ Auto de Infração 206438K – 06/02/2019 – Alvará de localização✓ Auto de Infração 210348K – 06/02/2019 – Placa de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL: Associação Desportiva da Polícia Militar ADPM JF	
CNPJ: 26.127.969/0001-11	CMC: 097.722/00-6
ENDEREÇO: Rua Capitão Maurício Sávio, nº 743 – bairro: Linhares	
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	VALIDADE: 14/12/2016
ALVARÁ SANITÁRIO:	VALIDADE: 19/07/2019
ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO:	Não possui
Documentos emitidos:	
<ul style="list-style-type: none">✓ Autos de Notificação nº 207903K, 207906K e 207907K – 10/01/2019 - Diversas orientações (Leis 5535/78, 10.990/05, 12.774/13, 10.559/031, 11.091/06, 11.580/08, 11.813/09, 12.676/12, 13.151/15 e 13.527/17.)✓ Checklist.✓ Auto de Infração 210350K – 06/02/19 – Alvará de Localização	

Academias com piscinas de uso coletivo

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL: L. S. Miguel Natação	
CNPJ: 17.211.995/0001-32	CMC: 136.656/00-5
ENDEREÇO: Rua Eugênio Fontainha, 276 galpão 10 – Manoel Honório	
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	VALIDADE: 04/10/2022
ALVARÁ SANITÁRIO:	VALIDADE: 17/04/2016 (vencido)
ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO:	-----
Documentos emitidos:	
✓ Termo de Intimação 210354K – 06/02/2019 – Placa informativa de proibido fumar – Prazo de 10 dias.	
✓ Termo de Intimação 210347K – 06/02/2019 – Placa indicativa de que o uso de anabolizantes prejudica o sistema cardiovascular, provoca lesões no fígado, nos rins e no cérebro, aumenta o risco de câncer, podendo também provocar a dependência – Prazo de 10 dias	
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO	
RAZÃO SOCIAL: Phisiofísica Academia Ltda	
CNPJ: 07.228.087/0001-06	CMC: 099.301/00-8
ENDEREÇO: Rua Maria Perpétua, 502 - Ladeira	
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO	VALIDADE: 26/01/2022
ALVARÁ SANITÁRIO:	VALIDADE: 26/03/2019
ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO:	-----
Documentos emitidos:	
✓ Termo de Intimação 210345K – 06/02/2019 – Placa informativa de proibido fumar – Prazo de 10 dias.	
✓ Termo de Intimação 210346K – 06/02/2019 – Placa de prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes – Prazo de 10 dias.	

**** MONTESINAS CLUBE RECREATIVO ENCERROU SUAS ATIVIDADES.**



Memorando 79.065/2021



De: **Marcos Rodrigues Fabrino Júnior** Setor: **SESMAUR - DFAU - SFR Oeste - Supervisao II de Fiscalização Regional Oeste**

Despacho: **7- 79.065/2021**

Para: **SESMAUR - DFAU - Departamento de Fiscalização Ambiental e Urbana**

Assunto: **Pedido de Informação nº 307/2021**

Juiz de Fora/MG, 04 de Janeiro de 2022

Senhor Gerente,

Em atenção ao que nos foi solicitado no presente memorando, informamos que foram 06 (seis) os estabelecimentos com piscinas de uso coletivo fiscalizados na área de abrangência da SFR-Oeste.

Os estabelecimentos – lista abaixo – foram notificados quanto ao cumprimento da Lei 13.023/2014, sobre adequação dos sistemas hidráulicos das piscinas em conformidade com as normas da ABNT, bem como:

- A garantia da criança com deficiência ao acesso às áreas de recreação em espaços públicos e privados de uso coletivo (Lei 13.527/2017);
- Quanto à informação sobre os crimes e penalidades decorrentes da exploração sexual infantil (Lei 11.091/2006);
- Sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes (Lei 11.580/2008);
- A obrigatoriedade de manutenção de vigilância por profissional treinado para primeiros socorros, afixação de boias nas bordas e cercas de proteção para a área das piscinas, além de letreiro informativo sobre a profundidade das mesmas (Lei 10.990/2005);
- Da qualidade da água e a obrigatoriedade de apresentação de disponibilização de laudo analítico assinado por profissional habilitado (Lei 12.774/2013 alterada pela Lei 12.814/2013);

Na oportunidade, informamos que também constam das notificações emitidas orientações quanto às medidas de profilaxia para evitar a instalação e proliferação dos vetores da Dengue, determinações quanto à proibição do fumo em recintos coletivos conforme Lei 11.813/09 e alterações, além das posturas referentes ao licenciamento dos estabelecimentos vistoriados, que são:

Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata (Autos de Notificação 197880K, 209110K, 209120K, 209130K);

Associação dos Funcionários Fazendários da Zona da Mata (Autos de Notificação 209068K, 209119K, 209129K, 209109K);

Esporte Clube Jardim Glória (Autos de Notificação 209112K, 209122K, 209102K);

Clube do Papo (Autos de Notificação 209103K, 209113K, 209123K);

Associação Portuguesa de Juiz de Fora (Autos de Notificação 209115K, 209105K, 209125K);

Associação dos Magistrados Mineiros (Autos de Notificação 209116K, 209126K 209106K);

Serviço Social do Comércio – Atualmente Parque Municipal de Juiz de Fora – (Autos de Notificação 209118K, 209128K, 209108K)

Sendo o relatório,
Respeitosamente

Marcos Rodrigues Fabrino Júnior
Supervisor SESMAUR/DFAU/SFR-O

Prefeitura de Juiz de Fora - Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010

Impresso em 11/01/2022 16:20:37 por Aline Cristina Laier - Gerente do Departamento de Acompanhamento Legislativo

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação." - *Dalai Lama*



Memorando 2- 79.065/2021

De: Denise S. - SESMAUR - SSAUR - DLU

Para: SESMAUR - Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas - A/C Valter D.

Data: 27/12/2021 às 10:21:20

Setores envolvidos:

SESMAUR, SESMAUR - SSAUR - DLU, SESMAUR - DFAU, DACOL

Pedido de Informação nº 307/2021

Prezado Valter,

Em resposta ao solicitado, encaminhamos em anexo as informações.

Att.

Denise Bonatti Stehling

Gerente Do Departamento de Licenciamento de Obras E Parcelamentos Urbanos

Em resposta ao Pedido de informação nº 307/2021, pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, no que se refere às atribuições do Departamento de Licenciamento de Obras e parcelamentos Urbanos (DLU/SESMAUR), temos a informar.

Considerando a existência da Lei nº 13.023/14 (que dispõe sobre a segurança das piscinas de uso público ou coletivo no município de Juiz de Fora), e da NBR 10.339 (que regulamenta o projeto, a execução e a manutenção dos referidos equipamentos).

Considerando que até a presente data, em nenhuma das administrações anteriores (desde o início da vigência da lei) foram feitas condicionantes referentes a esta, nas emissões de Alvarás para construção e/ou Certidões de Habite-se.

Considerando a ausência de banco de dados para que sejam avaliados os quantitativos de Alvarás de construção e/ou Certidões de Habite-se para empreendimentos que possuam piscinas de uso público ou coletivo.

Considerando que as vistorias realizadas pelos técnicos da Supervisão de vistorias técnicas (SVT) deste departamento são feitas in loco de maneira visual, e comparativa entre o projeto de arquitetura e a edificação construída no local.

Considerando que o corpo técnico que realiza as referidas vistorias, não possui formação específica, e tão pouco conhecimento técnico para avaliar as instalações das piscinas, tais como ralos, tubulações e dispositivos de segurança das mesmas.

Considerando que é de responsabilidade do empreendedor e/ou dos responsáveis técnicos, a execução e manutenção das piscinas e seus equipamentos.

Informamos:

“Item IV – Está sendo condicionado ao atendimento o disposto na Lei 13.023/14 a emissão do Alvarás, pertinentes para construção, bem como o habite-se ?” NÃO.

“Item V – Quantas licenças para construção foram emitidas em projetos que se enquadram na legislação mencionada ? NÃO TEMOS O QUANTITATIVO.

Foi exigida a instalação dos ralos de segurança nestas licenças ? ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO.

Ressaltamos que, a partir da presente data será informado ao empreendedor, por meio de nota, nos projetos aprovados para novas construções, cujo empreendimento contemple piscinas de uso público ou coletivo, da necessidade da observância da Lei nº 13.023/14 e da NBR 10.339 (sendo que, smj, a responsabilidade pela execução e manutenção das piscinas e seus equipamentos e dispositivos de segurança é de responsabilidade do proprietário do imóvel e do RT pela execução).

Em 27/12/2021

Denise Bonatti Stehling

SESMAUR/DLU/Gerente